

Сводные данные об аварийных отключениях ООО "Сельэнерго" за 2019 г.

№ п/п	Район	Объект	Дата и время аварийного отключения	Дата и время включения в работу	Причина отключения	Мероприятия по устранению
1	Красноборский	ВЛ-10 кВ "Комсомольский"	02.01.2019 22:45	03.01.2019 14:00	КЗ на ВЛ	Убрано упавшее дерево с проводов
2	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Больница	26.02.2019 12:40	26.02.2019 16:55	КЗ на ВЛ	Схлест , произведена подтяжка проводов
3	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Камчатка	23.03.2019 7:00	23.03.2019 14:15	КЗ на ВЛ	Схлест , произведена подтяжка проводов
4	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-Хлебозавод	02.05.2019 9:40	02.05.2019 14:25	КЗ на ВЛ	Обрыв провода, восстановлена целостность провода
5	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПТУ-100	02.05.2019 14:05	02.05.2019 19:35	КЗ на ВЛ	Обрыв провода, восстановлена целостность провода
6	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП Гаражи	02.05.2019 14:45	02.05.2019 15:57	КЗ на ВЛ	Схлест , произведена подтяжка проводов
7	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП Клюкино	02.05.2019 15:00	02.05.2019 18:55	КЗ на ВЛ	Убрано упавшее дерево с проводов
8	Красноборский	ВЛ-10 кВ "Комсомольский"	03.05.2019 15:10	04.05.2019 14:35	КЗ на ВЛ	Убрано упавшее дерево с проводов
9	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Камчатка	03.05.2019 6:50	03.05.2019 14:30	КЗ на ВЛ	Схлест , произведена подтяжка проводов
10	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП- Универмаг	03.05.2019 15:15	03.05.2019 17:05	КЗ на ВЛ	Схлест , произведена подтяжка проводов
11	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП Клюкино	04.05.2019 12:30	04.05.2019 15:05	КЗ на ВЛ	Обрыв провода, восстановлена целостность провода
12	Красноборский	КТП-"Камчатка"	08.06.2019 15:50	09.06.2019 14:30	Повреждение силового тр-ра	Заменён трансформатор
13	Красноборский	ВЛ-10 кВ "Комсомольский"	17.07.2019 11:10	17.07.2019 19:20	КЗ на ВЛ	Убрано упавшее дерево с проводов
14	Красноборский	ВЛ-0,4 кВ от КТП-"Березовка"	03.08.2019 15:35	03.08.2019 19:10	КЗ на ВЛ	Схлест , произведена подтяжка проводов
15	Красноборский	ВЛ-10 кВ "Комсомольский"	13.09.2019 12:10	14.09.2019 10:00	КЗ на ВЛ	Убрано упавшее дерево с проводов
16	Красноборский	КТП-"Молодежная"	29.09.2019 16:20	29.09.2019 19:35	Перекрытие опорной изоляции	Замены опорные изоляторы С.Ш.
17	Красноборский	ВЛ-10 кВ "Комсомольский"	12.10.2019 23:00	13.10.2019 10:00	КЗ на ВЛ	Убрано упавшее дерево с проводов
18	Красноборский	ЗТП-400 кВА "РАЙПО"	21.10.2019 14:30	22.10.2019 18:00	Повреждение силового тр-ра	Заменён трансформатор
19	Красноборский	ВЛ-10 кВ "Комсомольский"	17.12.2019 23:00	18.12.2019 11:30	КЗ на ВЛ	Убрано упавшее дерево с проводов